



1309 - Рудневой т.е  
Коллея - Филиппов О.Ф.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр.Мира, 36, , г.Красноярск, 660049

Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru)/ <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

г. Красноярск  
2 Хабаровская, 4  
(место составления акта)

21 февраля 2017г.  
(дата составления акта)

14 часов 30 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 11 / 023 /4650-р/кр / 2017**

По адресу: 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 9 на основании распоряжений № 4650-р/кр от 14.12.2016г. Енисейского управления Ростехнадзора была проведена плановая проверка с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с планом проведения плановых проверок Енисейского управления Ростехнадзора в 2017г. в отношении Краевого государственного бюджетное профессионального образовательного учреждения «Красноярский юридический техникум» (КГБПОУ «Красноярский юридический техникум»).

Продолжительность проверки: с 20.02.2017г. по 21.02.2017г. 2 рабочих дня.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

- государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике Малыгин Сергей Николаевич;
- государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Федосеев Андрей Юрьевич.

При проведении проверки присутствовал: директор КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» Левицкая Елена Владимировна.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен, копию получил:

Директор

01.11.2016г.

должность

Дата, подпись

Левицкая Е.В.

ФИО

**Сведения о проверенной организации:**

Юридический адрес: 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 9.

Вход. № 648

22.02.2017

Место фактического осуществления деятельности: 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 9.

Реквизиты: ИНН/КПП 2466048837 / 246601001. Р/сч 40601810804073000001 отделение Красноярск, г. Красноярск. БИК 040407001. ОГРН 1022402478834. Тел. 224-176-64.

Директор Левицкая Елена Владимировна назначена приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 175/квн от 24.05.2010г., действует на основании Устава.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 006266731 серия 24. Контактные телефоны: тел: 8 (391) 224-176-64.

Численность работающего персонала на момент проверки по штату – 80 человек. Основной вид деятельности: образование. Форма собственности – государственное.

Программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2012-2016г.г. утверждена 10.12.2012г.

Соответствие установленным требованиям: представленная программа соответствует п.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этой программы, и их значения, и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

В декабре 2012г. ООО «Энергоаудит 24» входящую Саморегулируемую организацию Енкоммерческое партнерство «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций Волго-Камского региона» проведено энергетическое обследование зданий и сооружений Краевого государственного бюджетное профессионального образовательного учреждения «Красноярский юридический техникум». По результатам обследования составлен энергетический паспорт Рег. № СРО-Э-069-0071-102-О.

Ответственным за энергосбережение и энергетическую эффективность учреждения назначена заместитель директора по АХЧ Краевого государственного бюджетное профессионального образовательного учреждения «Красноярский юридический техникум» № 219/а от 24.04.2015г Барков А.А.

### **Краткая характеристика тепловых энергоустановок:**

Приказом № 106 от 22.08.2016г. ответственным за тепловое хозяйство, холодное водоснабжение учреждения назначена начальник хозяйственного отдела Краевого государственного бюджетное профессионального образовательного учреждения «Красноярский юридический техникум» Филиппова О.Я.

Теплоснабжение предприятия Краевого государственного бюджетное профессионального образовательного учреждения «Красноярский юридический техникум» осуществляется ООО «КраМЗЭнерго», виде теплофикационной воды (на отопление и горячее водоснабжение) по температурному графику 140С-70С контракт на поставку тепловой энергии № 076 от 16.01.2017г.

Общая нагрузка  $Q = 0,14218$  Гкал/час; из них:

- на отопление – 0,1349 Гкал/час;

- на ГВС – 0,00228кал/час.

Элеваторные узлы и системы отопления и ГВС по адресу: 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 9 , контракт на обслуживание № 05-17 от 30.12.2016г. заключен с ООО

«ЮВЛАС».

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей представлен №58-2/Д от б/д. Коммерческие приборы учета тепловой энергии КСТ-22, № 99-0300985. Выдан акт допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии: № б/н от 17.06.2013г.

Сведения об оснащённости приборами учета:

- Вода: ВСТ-15-02, № 285528856; (ГВС)
- Вода: ВСХ-20, № 014179;
- Тепловая энергия: КСТ-22, № 99-0300985;

Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов:

- Вода: Акт № б/н от 09.06.2016г.; (ГВС)
- Вода: Акт № б/н от 19.07.2013г.;
- Тепловая энергия: № б/н от 26.09.2016г.

Наличие пломбировки средств учета энергоснабжающей организацией: имеется;

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований по теплотехнической части не выявлено.

### Электротехническая часть.

#### Краткая характеристика эксплуатации электрооборудования

Электроснабжение помещений осуществляется от сетей ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», заключен государственный контракт энергоснабжения №4478 с ПАО «Красноярскэнергообит» №4478 от 16.10.2017г.

Электроснабжение осуществляется кабелем АБВГ (3x150+1x50) от РУ-0,4кВ ТП-1037 10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения.

Категория надежности электроснабжения III.

Учет электроэнергии производится по приборам учета:

1. Меркурий 230АМ03 №03715081, 5-7,5А, 3x230(400), гос.поверка I кв. 2009, кл. точн. 0,5S (ТТ: Т-0,66, №0822247/0822249/082244, 100/5, кл.точн. 0,5, гос.поверка I кв. 2015). Акт допуска прибора учета в эксплуатацию №54-584 от 06.06.2016г.

***По результатам проверки установлено, что Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский юридический техникум» выполняет требования законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.***

Нарушения обязательных требований Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ходе проведения проверки не выявлены.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена.

С.И. Мальгин

(подпись проверяющего)

Е.В. Левицкая

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Подписи лиц, проводивших проверку

Енисейское управление  
Федеральной службы  
по экологическому,  
технологическому  
и атомному надзору

66

Государственный инспектор отдела  
по надзору в теплоэнергетике

должность

С.Н. Мальгин  
ФИО

Государственный инспектор отдела  
по надзору в электроэнергетике

должность

Енисейское управление  
Федеральной службы  
по экологическому,  
технологическому  
и атомному надзору

403

А.Ю. Федосеев  
ФИО

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор

должность

21.02.2017

Дата, подпись

Е.В. Левицкая

ФИО



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.